



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по  
Курганской области

Шадринский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Курганской области

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание  
об устранении выявленных нарушений  
обязательных требований

№ 07/03-24ш

13.03.2024

Мною, Гаевой Надеждой Анатольевной, главным специалистом-экспертом

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЮЛДУССКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА  
ИМЕНИ Х.Г. ГИЗАТУЛЛИНА"

ИНН 4522008150, ОГРН 1024501948701

(указывается наименование контролируемого лица, адрес места нахождения и места осуществления  
деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

По адресу: 641835, КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, М.О. ШАДРИНСКИЙ, С ЮЛДУС, УЛ. МИРА, Д. 14

1. Использование учреждением водного объекта (скважины) для питьевого и хозяйственного назначения допускается без наличия санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии его санитарным правилам и условиям, что является нарушением требования п. 3 ст. 18 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». В соответствии с п. 3 ст. 18 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» использование водного объекта допускается при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии его санитарным правилам и условиям.

2. В учреждении отсутствуют результаты обследования технического состояния вентиляции с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха, что является нарушением требования п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». В соответствии с требованиями п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20 обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) проводится перед вводом здания в эксплуатацию, затем через 2 года после ввода в эксплуатацию, в дальнейшем не реже 1 раза в 10 лет. При обследовании технического состояния вентиляции должны осуществляться инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха.

3. На пищеблоке школы для приготовления салатов используется посуда эмалированная, что является нарушением требований п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». В соответствии с требованиями п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 посуда для приготовления блюд должна быть выполнена из нержавеющей стали.

4. В туалетных помещениях школы отсутствуют отдельные водопроводные краны для технических целей, что является нарушением п. 2.11.4 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". В соответствии с п. 2.11.4. СП 2.4.3648-20 для технических целей в туалетных помещениях устанавливается отдельный водопроводный кран.



5. Расписание уроков составлено без учёта недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов. Облегчённый день для обучающихся 1,8,9,11 классов организован в понедельник, для 2,3,4,5,6,7,7 коррекции в пятницу, что не предупреждает переутомление в течение недели и является нарушением требования п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

6. Не обеспечены школьной мебелью, соответствующей их росту в 1м классе 2 детей группой мебели № 2; в 4 классе 7 учащихся группой мебели № 3. В кабинете математики не обеспечены мебелью группы 4 двое учащихся 7 класса, двое учащихся 8 класса, 1 учащийся 9 класса. В кабинете русского языка не обеспечены мебелью группы 3 двое учащихся 5 класса, двое учащихся 6 класса, мебелью группы 6 один учащийся 9 класса. В кабинете иностранного языка не обеспечены мебелью группы 3 двое учащихся 5 класса, двое учащихся 6 класса. В кабинете ОБЖ не обеспечены мебелью группы 3 трое учащихся 5 класса, мебелью группы 4 пятеро учащихся 6 класса, 7 учащихся 7 класса. В кабинете химии и биологии не обеспечены мебелью группы 3 двое учащихся 5 класса, двое учащихся 6 класса. В кабинете физики не обеспечены мебелью группы 6 один учащийся 9 класса, что является нарушением требования п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". В соответствии с п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20 обучающиеся обеспечиваются мебелью в соответствии с их ростом и возрастом.

7. Анализ ведомости контроля за рационом питания школьников 7-11 лет с 12.02.2024 по 26.02.2024 показал, что в фактическом питании детей

- отсутствовали: яйцо, какао, кисель, творог, субпродукты, кондитерские, витаминизированные напитки;

- % отклонения от нормы следующих основных продуктов составил: « - 5% »: молоко 25, сок 17, овощи 17, сметана 28, сыр 42, фрукты 81, сухофрукты 27, хлеб ржаной 28, кофейный напиток 34;

- % отклонения от нормы следующих основных продуктов составил « + 5% »: картофель 113, крупы 89, макароны 16, масло растительное 36, мясо 97, птица 56, рыба 26, сахар 68, соль 140, хлеб пшеничный 174, чай 265.

Отклонение от нормы основных продуктов +/- 5% является нарушением п. 8.1.2., приложения 7, таблицы 2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». В соответствии с п. 8.1.2., 1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 в организованных коллективах питание детей должно осуществляться с учётом требований, содержащихся в приложениях, в т.ч. в приложении 7, таблицы 2: Среднесуточные наборы пищевой продукции (минимальные)» для детей 7-11 лет на 1 ребёнка в сутки.

8. Помещение мастерской, домоводства не оборудованы системами приточно-вытяжной вентиляции с механическим и (или) естественным побуждением, что является нарушением п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". В соответствии с п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20 помещения, где установлено оборудование, являющееся источником выделения пыли, химических веществ дополнительно обеспечиваются местной системой вытяжной вентиляции. Каждая группа помещений (производственные, складские, санитарно-бытовые) оборудуется системами приточно-вытяжной вентиляции с механическим и (или) естественным побуждением.

9. В помещении продуктового склада температура воздуха +23\*С, что является нарушением требований п. 3.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п.7 ст.17 Технического регламента Таможенного союза (ТР ТС 021/2011) «О безопасности пищевой продукции». Согласно п.3.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 хранение продовольственного (пищевого) сырья и пищевой продукции должны осуществляться в соответствии с требованиями соответствующих технических регламентов. Согласно п.7 ст.17 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» при хранении пищевой продукции должны соблюдаться условия хранения и срок годности, установленные изготовителем. Изготовителем: ЗАО «Картофель» (Кетовский район, с. Митино) установлены условия хранения капусты не более 10\*С.

10. Уровень искусственного освещения в игровой дошкольной группы 200 лк, в кабинете начальных классов 230 лк, кабинетах: химии 200 лк, физики 210 лк, столовой 130 лк, что является нарушением требования таблицы 5.25. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». В соответствии с требованиями таблицы 5.25 СанПиН 1.2.3685-21 уровень искусственного освещения игровой 400 лк, столовой – 200 лк, в кабинетах - 300 лк. Данное нарушение подтверждено протоколом лабораторных испытаний Шадринского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области» от 27.02.2024 № П148.



11. Примерное 10-дневное меню для детей 3-7 лет не соответствует требованиям п. 8.1.2. приложения 7, табл 2, приложения 10, табл 1, п. 8.1.2.3., п. 8.1.6. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", а именно:

- Среднее значение завтрака, 2 завтрака, обеда и усиленного полдника за 10 дней не выполняется, выявлено отступлений от норм калорийности более чем на 5 % по отдельным приемам пищи, что является нарушением п. 8.1.2.2 СанПиН 2.3./2.4.3590-20.

- Нормы физиологических потребностей для детей 3-7 лет в энергии и пищевых веществах не соответствуют требованиям по содержанию белков, жиров, калорийности во все дни, что является нарушением п. 8.1.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 (приложение №10, таблица 1).

- В меню отсутствуют витаминизированные напитки промышленного выпуска, что является нарушением п. 8.1.6 СанПиН 2.3./2.4.3590-20.

- Дети не обеспечены минимальными среднесуточными наборами пищевой продукции в меню отсутствуют кисломолочные напитки, фрукты свежие, что не соответствует требованиями п. 8.1.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 (Приложение 7 Таблица 2).

В соответствии с п. 8.1.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" в организованных детских коллективах общественное питание детей должно осуществляться посредством реализации основного (организованного) меню с учетом требований, содержащихся в приложениях N 6 - 13 к настоящим Правилам.

12. В дошкольной группе в пробе питьевой воды фактическое содержание железа  $0,074 \pm 0,15$  мг/дм<sup>3</sup>, что подтверждено протоколом лабораторных испытаний № 712 от 29.02.2024, проведенных Шадринским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области» (аттестат аккредитации ИЛЦ RA.RU.21ПК64 от 27.08.2015 выдан Федеральной службой по аккредитации; аттестат аккредитации органа инспекции RA.RU.710017 от 22.04.2015 выдан Федеральной службой по аккредитации). В соответствии с п. 2.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» вода, используемая в хозяйственно-питьевых и бытовых целях, должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям к питьевой воде. В соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» допустимая норма содержания железа не более 0,3 мг/дм<sup>3</sup>.

13. В лаборантской кабинета химии нет вытяжного шкафа, что является нарушением требования п. 3.4.8. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». В соответствии с требованиями п. 3.4.8. СП 2.4.3648-20 лаборантскую кабинета химии оборудуют вытяжным шкафом.

14. В лаборантской кабинета химии к умывальной раковине нет подводки горячей воды, что является нарушением п. 3.4.13. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". В соответствии с п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20 холодной и горячей водой обеспечиваются помещения, в т.ч. лаборантские.

15. Внутренняя отделка стен в кладовой имеет дефекты покрытия, имеются сколы краски штукатурки, что является нарушением п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». В соответствии с требованиями п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию.

16. Анализ ведомости контроля за рационом питания дошкольников 3-7 лет с 01.02.2024 по 14.02.2024 показал, что в фактическом питании детей

- отсутствовали: яйцо, какао, кисель, творог, субпродукты, сметана, кондитерские, витаминизированные напитки;

- % отклонения от нормы следующих основных продуктов составил « - 5% »: молоко 22, сыр 50, Фрукты 55, хлеб пшеничный 15, хлеб ржаной 33, кофейный напиток 54; сахар 17;

- % отклонения от нормы следующих основных продуктов составил « + 5% »: картофель 78, крупы 140, макароны 22, птица 71, рыба 26, соль 54,

Отклонение от нормы основных продуктов +/- 5% является нарушением п. 8.1.2., приложения 7, таблицы 1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». В соответствии с п. 8.1.2., 1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 в организованных коллективах питание детей должно осуществляться с учётом требований,



содержащихся в приложениях, в т.ч. в приложении 7, таблицы 1: Среднесуточные наборы пищевой продукции (минимальные)» для детей до 7 лет на 1 ребёнка в сутки (% отклонения допускается не более 5).

17. На территории учреждения не оборудовано место для хранения колясок, санок, что является нарушением требования п. 3.1.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". В соответствии с п. 3.1.2. СП 2.4.3648-20 на территории учреждения следует располагать место для хранения колясок, санок.

18. Над доской в групповой нет дополнительных источников искусственного освещения, что является нарушением требования п. 2.4.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». В соответствии с требованиями п. 2.4.4. СП 2.4.3648-20 учебные доски, для работы с которыми используется мел, должны быть оборудованными дополнительными источниками искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле.

**На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений**

**предписываю:**

: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЮЛДУССКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИМЕНИ Х.Г. ГИЗАТУЛЛИНА"

ИНН 4522008150, ОГРН 1024501948701

По адресу: 641835, КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, М.О. ШАДРИНСКИЙ, С ЮЛДУС, УЛ. МИРА, Д. 14,

1. В срок до **10.08.2024** обеспечить использование учреждением водного объекта (скважины) для питьевого и хозяйственного назначения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии его санитарным правилам и условиям в соответствии с требованиями п. 3 ст. 18 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
2. В срок до **10.08.2024** иметь результаты обследования технического состояния вентиляции с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха в соответствии с требованиями п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
3. В срок до **10.08.2024** обеспечить пищеблок посудой для приготовления салатов из нержавеющей стали в соответствии с требованиями п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
4. В срок до **10.08.2024** в туалетных помещениях школы оборудовать отдельные водопроводные краны для технических целей п. 2.11.4 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".
5. В срок до **01.04.2024** расписание уроков составить с учётом недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов в соответствии с требованиями п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
6. В срок до **10.08.2024** в соответствии с требованиями п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" всех обучающихся обеспечить мебелью в соответствии с их ростом и возрастом.
7. В срок до **01.10.2024** обеспечить выполнение норм питания по основным продуктам с учётом требований, содержащихся в приложениях, в т.ч. в приложении 7, таблицы 2: Среднесуточные наборы пищевой продукции (минимальные)» для детей 7-11 лет на 1 ребёнка в сутки.
8. В срок до **10.08.2024** в соответствии с требованиями п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" помещение мастерской оборудовать системами приточно-вытяжной вентиляции с механическим и (или) естественным побуждением.
9. В срок до **10.08.2024** обеспечить соблюдение в помещении склада условий хранения пищевой продукции, установленных изготовителем в соответствии с требованиями п.7



- ст.17 Технического регламента Таможенного союза (ТР ТС 021/2011) «О безопасности пищевой продукции».
10. В срок до **10.08.2024** обеспечить Уровень искусственного освещения в игровой дошкольной группы 400 лк, в кабинетах начальных классов, кабинетах: химии, физики 300 лк, столовой 200лк в соответствии с требованиями таблицы 5.25. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
  11. В срок до **10.08.2024** меню для дошкольников 3-7 лет разработать в соответствии с требованиями п. 8.1.2. приложения 7, табл 2, приложения 10, табл 1, п. 8.1.2.3., п. 8.1.6. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".
  12. В срок до **01.05.2024** обеспечить качество питьевой воды: на пищеблоке по содержанию в ней железа не более 0,3 мг/дм<sup>3</sup>, в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
  13. В срок до **10.08.2024** обеспечить лаборантскую кабинета химии вытяжным шкафом в соответствии с требованиями п. 3.4.8. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
  14. В срок до **10.08.2024** над доской дошкольной группе оборудовать дополнительные источники искусственного освещения в соответствии с требованиями п. 2.4.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
  15. В срок до **10.08.2024** В лаборантской кабинета химии к умывальной раковине оборудовать подводку горячей воды в соответствии с требованиями п. 2.6.5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".
  16. В срок до **10.08.2024** устранить дефекты покрытия стен в кладовой в соответствии с требованиями п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
  17. В срок до **01.10.2024** обеспечить выполнение норм питания по основным продуктам с учётом требований, содержащихся в приложениях, в т.ч. в приложении 7, таблицы 1: Среднесуточные наборы пищевой продукции (минимальные)» для детей 3-7 лет на 1 ребёнка в сутки.
  18. В срок до **10.08.2024** на территории учреждения оборудовать место для хранения колясок, санок в соответствии с требованиями п. 3.1.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

---

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МКОУ «Мехонская СОШ».

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Шадринский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Курганской области по адресу: 641870, Курганская область, г.Шадринск, ул.Луначарского, 20 (shadrinsk@45.rospotrebnadzor.ru) заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до **01.05.2024** по п. 12; в срок до **10.08.2024** по п.п. 1,2,3,4,6,,8,10,11,13,14,15,16,18 в срок до **0.10.2024** по п.п. 7 и 17 с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания (в т.ч. экспертную оценку меню, ведомость контроля за питанием дошкольников, школьников).

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Врио заместителя  
начальника

Гаева Н.А.



(должность лица,  
составившего предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 13 » сентября 2024 г.

директор Мурашеджанова Е.А.

(Должность, Ф.И.О)



(подпись)

Предписание направлено по адресу:

---